

Zapp-Zimmermann

palokatkomassa



Palokatkomassatuubi tavanomaiseen puristimeen

Tuubissa 310 ml
Tuote ei paisu asennettaessa



ZZ-palokatkomassa

Nopea tapa tiivistää pienten kaapelien läpiviennit kiviainesrakenteissa sekä kevytrakenteisissa seinissä.

- Kevytseinissäkään läpivientikohtaa ei tarvitse koteloida
- Yhteensopiva mm. ZZ-palokatkotiilen ja -tulpan kanssa
- Soveltuu Sewatek-läpivientien tiivistyskittaamiseen [myös paloluokittelematon riittää]
- Levitys onnistuu tavanomaisella mekaanisella puristimella (ns. silikonipistoolilla)

Tuubissa 310 ml, tuote ei paisu asennettaessa

Asennetaan rakenteen molemmin puolin vähintään 15 mm kerrospaksuus

Aukon maksimikoko

- 100 x 100 mm = 0,01 m²
- Ø 113 mm

Läpivietävät kaapelit

- kaapelit ≤ Ø 21 mm

Paloluokka EI 90 -120

ETA-13/0093

Putkien / kaapelien
täyttöaste aukon pinta-
alasta
max 60 %

Sewatek Oy

Sepäntie 4, 07230 Monninkylä | www.sewatek.fi
puh. [019] 687 7080 | fax. [019] 425 2156

