

SUORITUSTASOILMOITUS


Nro. Sewatek 20_0116

Sewatek D-sarjan läpivienti asennettuna kiviainesrakenteisiin

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste
Sewatek D-sarjan läpivienti D42, D62, D82, D92, D105, D140
2. Aiottu käyttötarkoitus
Timanttikorattuun reikään asennettava palokatko
kiviainesrakenteisten välipohjien ja väliseinien putki- ja
kaapeliläpivienteihin.
3. Valmistaja
Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 Monninkylä
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa
käytetty järjestelmä
AVCP 1
VTT Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin suoritustasojen
pysyvyydestä 0809 – CPR – 1149.
5. Eurooppalainen arviointiasiakirja
ETAG 026-1 ja ETAG 026-2

Eurooppalainen tekninen arviointi
ETA-12/0045

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos
VTT Expert Services Oy (EOTA:n jäsen 0809)




6. Ilmoitetut suoritustasot


Perusominaisuudet	Suoritustaso
Palonkestävyys	EI 30-120, arvioitu EN 13501-2 mukaan, ks. ETA-12/0045
Vaaralliset aineet	ei sisällä ks. ETA-12/0045
Ääneneristävyys	vaikutus R_w 0-2 dB (kun rakenne ≥ 200 mm), arvioitu EN ISO 717-1 mukaan
Käyttökategoria	Y_2 , myös Z_1 ja Z_2 täyttyvät (ETAG 026-2)
Kestävyys/käyttöikä	ei muutoksia ikääntymistestissä, arvioitu ISO 188 ja ISO 2440 mukaan, ks. ETA-12/0045 kohta 3.4. Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittaneet

Monninkylässä 5.1.2016


Sami Sihvola
Valmistuspäällikkö


Ilkka Hemminki
Myyntipäällikkö

