

SUORITUSTASOILMOITUS


Nro. Sewatek 30_0116

Sewatek D-sarjan läpivienti asennettuna massiivipuurakenteisiin

- 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**
Sewatek D-sarjan läpivienti D42, D62, D92, D105, D140
- 2. Aiottu käyttötarkoitus**
 - Porattuun reikään asennettava palokatko massiivipuurakenteisten välipohjien ja väliseinien putki- ja kaapeliläpivienteihin.
- 3. Valmistaja**
Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 Monninkylä
- 4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä**
AVCP 1
VTT Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä 0809 – CPR – 1149.
- 5. Eurooppalainen arviointiasiakirja**
ETAG 026-1 ja ETAG 026-2

Eurooppalainen tekninen arviointi
ETA-15/0411

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos
VTT Expert Services Oy [EOTA:n jäsen 0809]




6. Ilmoitetut suoritustasot


Perusominaisuudet	Suoritustaso
Palonkestävyys	EI 30-60, arvioitu EN 13501-2 mukaan, ks. ETA-15/0411
Vaaralliset aineet	ei sisällä ks. ETA-15/0411
Käyttökategoria	Y ₂ , myös Z ₁ ja Z ₂ täyttyvät (ETAG 026-2)
Kestävyys/käyttöikä	ei muutoksia ikääntymistestissä, arvioitu ISO 188 ja ISO 2440 mukaan, ks. ETA-15/0411 kohta 3.3. Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittaneet

Monninkylässä 5.1.2016


Sami Sihvola
Valmistuspäällikkö


Ilkka Hemminki
Myyntipäällikkö

