

**SUORITUSTASOILMOITUS****Rakennustuote ”ZZ-Foam block 200 NE”****DoP-nro ZZ-11-03**

1. Tuotetyypin tunnuskoodi: ZZ-Foam block 200 NE
2. Eränumero: ks. rakennustuotteen painatus
3. Käyttötarkoitus: yhdistelmäläpivientitiiviste/ kaapeliläpivientitiiviste
4. Valmistaja: Karl Zimmermann GmbH  
Marconistraße 7-9  
50769 Köln  
Saksa
5. Valtuutettu edustaja: ei relevantti
6. Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä: järjestelmä 1
7. Ilmoitettu laitos MPA Braunschweig, tunnusnumero 0761, on Eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG 026-2) ja Euroopan teknisen hyväksynnän perusteella (katso taulukko) suorittanut rakennustuotteen ensitestauksen, tehtaan ensitarkastuksen ja tuotevalvonnan sekä tehtaan tuotevalvonnan mukaisen jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja varmennuksen järjestelmän 1 mukaisesti sekä laatinut EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen (todistukset) (katso taulukko).

<b>Eurooppalainen tekninen hyväksyntä</b>	<b>EY-vaatimustenmukaisuustodistus</b>
ETA-10/0431 päiväyksellä 25.06.2013	0761-CPD-0187
ETA-11/0206 päiväyksellä 28.06.2013	0761-CPD-0208


8. Ilmoitettu suoritustaso:

<b>Olellaiset ominaisuudet</b>	<b>Suoritustaso</b>	<b>Yhdenmukainen tekninen erittely</b>
<b>Palotekninen käyttäytyminen</b>	Luokka E	EN 13501-1
<b>Palonkestävyys</b>	Luokiteltu rakennustuotteena kuuluvaksi paloluokkaan EI 120 paikallisista tunnussuureista ja läpivienneistä riippuen. Katso lisätietoja seuraavista <ul style="list-style-type: none"><li>• ETA-10/0431</li><li>• ETA-11/0206</li></ul>	EN 13501-2
<b>Kestävyys ja käyttösoveltuvuus</b>	Käyttöluokka Z <sub>1</sub>	ETAG 026-2

9. Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti. Tämän suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja numeron 4 mukaisesti.

Valmistajan puolesta ja nimissä allekirjoittanut

Kölnissä, 17.3.2014

  
.....  
Lars Volkmer, tekninen johtaja