

# PRESTANDADECLARATION


No. Sewatek 30\_0116

En genomföring av Sewatek D-serie monterad i massivträkonstruktion

1. **Produkttypens unika identifikationskod**  
Sewatek D-serie: D42, D62, D92, D105, D140
2. **Avsedd användning**  
Brandgenomföring som monteras i bjälklag eller vägg av massivträ. Genomföringen passar för rör och kablar.
3. **Tillverkare**  
Sewatek Oy  
Sepäntie 4  
07230 Monninkylä, Finland
4. **Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda**  
AVCP 1  
VTT Expert Services Oy har utfärdat intyget om kontinuitet för prestanda 0809 – CPR – 1149.
5. **Det europeiska tekniska bedömningsdokumentet**  
ETAG 026-1 och ETAG 026-2

**Den europeiska tekniska bedömningen**  
ETA-15/0411

**Det tekniska bedömningsorganet**  
VTT Expert Services Oy [EOTA:s medlem 0809]



## 6. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandmotstånd	EI 30-60, granskad enligt EN 13501-2. Se ETA-15/0411
Farliga ämnen	innehåller inte, se ETA-15/0411
Användningskategori	Y <sub>2</sub> , också Z <sub>1</sub> och Z <sub>2</sub> uppfyller [ETAG 026-2]
Förväntad användningstid	inga förändringar i åldringstestningar granskad enligt ISO 188 och ISO 2440, se ETA-15/0411. Förväntad användningstid 25 år.

Prestandan för den produkt som anges i punkten 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 6.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.

Undertecknat för tillverkaren av

i Monninkylä den femte januari 2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sami Sihvola'.

Sami Sihvola  
Tillverkningschef

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ilkka Hemminki'.

Ilkka Hemminki  
Försäljningschef

