


S-serien för galvaniserat stålrör
 (Väggkonstruktion minst 100 mm)



(* Inget krav för brandklassifikation

a_2 - Avstånd mellan två Sewatek-genomföringsrör

c/c-mått - Mått från rörets center till center

Luftljuds- isolering R_w : Försvagning ca. 1 dB i stenkonstruktion	Galvaniserat stålrör		Möjliga modulmått (c/c-mått)				Enskild	Isoleringskrav (mm)				
	Rörstorlek (max \emptyset)	min a_2 (mm)	K70	K100	K120	K160		min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull- isolering L = 350	Lokal stenull- isolering L = 500	Kontinuerlig stenull- isolering
Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	FeZn 12-22	30	x	x	x	x		EI120	EI120	EI120	EI120	EI120
	FeZn 28	25		x	x	x		-	EI120	EI120	EI120	-
	FeZn 28	200					≥ 260	EI60	EI120	EI120	EI120	EI60
	FeZn 35-42	25		x	x	x		-	EI120	EI120	EI120	-
	FeZn 54	25				x	x	-	EI120	EI120	EI120	-