



Luftljuds-isolerig R_w : Försvagning ca. 1 dB i stenkonstruktion Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	Kompositrör			Isoleringskrav (mm)			
	Rörstorlek (max \emptyset)	min a_2 (mm)	min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull- isolering $L = 350$	Kontinuerlig stenull- isolering	Cell- gummi- isolering $L = 350$
	Comp. 12 - 20	10	50	EI120	EI120	EI120	EI120
	Comp. 25	10	70	EI120	EI120	EI120	EI120
	Comp. 32	10	85	EI120	EI120	EI120	EI120
	Comp. 40	30	105	-	EI120	EI120	-
	Comp. 50 - 63	30	120	-	EI120	EI120	-