



(\* Inget krav för brandklassifikation  
 $a_2$  - Avstånd mellan genomföringsrör  
 c/c-mått - Mått från rörets center till center

Luftljuds-  
 isolerig  $R_w$ :  
 Försvagning  
 ca. 1 dB i  
 stenkonstruktion  
 Förväntad  
 användningstid  
 25 år  
 ETA-12/0045

Stålrör (Fe)			Isoleringskrav (mm)				
Rörstorlek (max $\varnothing$ )	min $a_2$ (mm)	min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull-isolering L = 200	Lokal stenull-isolering L = 350	Kontinuerlig stenull-isolering	Cellgummi-isolering L = 350
DN 10 - 15	10	50	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60
DN 20 - 25	10	70	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60
DN 32	10	85	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60

OBS! DN-Mått är inte ett yttermått, det är ett nominellt mått.