



## **KONTAKTOR INNSLAG**

Tabellen under viser resultatet av en test utført på våre transformatorer type NTS med Telemecanique kontaktorer. Vi har målt spenningsfall på sekundær-spennning ved tilkobling av en og av to kontaktorer. Tabellen viser spenningsfall i prosent og hvilken transformator som bør anvendes til de forskjellige kontaktorene i serie LC1 D009 til F630.

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er veiledende data.

Kontaktor type	1 stk kontaktor på transformator:	Ez spenningsfall	2 stk kontaktorer på transformator:	Ez spenningsfall
LC1 D009-D18	NTS 40VA	14 %	NTS 60VA	8 %
LC1 D25-D38	NTS 60VA	10 %	NTS 100VA	7 %
LC1 D40-D95	NTS 100VA	10 %	NTS 150VA	11 %
LC1 F115-F150	NTS 220VA	12 %	NTS 280VA	9 %
LC1 F185-F225	NTS 220VA	12 %	NTS 400VA	11 %
LC1 F265-330	NTS 220VA	9 %	NTS 400VA	9 %
LC1 F400	NTS 280VA	12 %	NTS 500VA	13 %
LC1 F500	NTS 400VA	10 %	NTS 700VA	11 %
LC1 F630	NTS 500VA	10 %	NTS 700VA	12 %