



FÖRKLARINGAR

- VATTENMÄTARE KALLVATTEN
- VATTENMÄTARE VARMVATTEN
- VÄRMEMÄNGDSMÄTARE
- ELMÄTARE
- TEMPMÄTARE
- KOPPLINGSDDOSA

 EcoGuard AB Elementvägen 14, 702 27 Örebro 019-25 21 00	EXEMPELRITNING	DATUM 2019-01-14
	Kv. Exempelhus Ecoguardgatan 1, Örebro Energimätning, trådbunden installation M-bus slingor Nätschema	HANDLÄGGARE UPPDRAG
SKALA -	RITAD/KONSTRUERAD AV PeEr NUMMER E690-EX-001 BET	

ANM.
 Rekommenderad kabeltyp är Ölflex Classic 110 eller likvärdig med minsta kabelarea 1,0 mm².
 Varje kabelslinga skall belastas med max 120 M-bus-laster.
 Dock rekommenderar vi 10% i reserv för eventuell tillkommande mätpunkter.

För kabeldragning mellan huskroppar rekommenderas grövre kabelarea 12x1,5mm²

KABEL: ÖLFLEX CLASSIC 110, 12x1,5mm² eller likvärdig

KABEL: ÖLFLEX 2X1,0mm² eller likvärdig
 KABEL: ÖLFLEX 4X1,0mm² eller likvärdig

DOSA SOM SAMLAR IHOP GIVARE I LÄGENHET

FÖRDELNINGSDOSA I ALLMÄNT UTRYMME

APPARATSKÅP

TEKNIKUTRYMME

M-BUS KONVERTER

ANSLUTNING TILL INTERNET

Ev. vidare till nästa uppgång