

Månedssrapport

Periode: August



		August		Hittil i år			Hele
		2013		2012	2013		2013
		Faktisk	Budsjett	Faktisk	Faktisk	Budsjett	Budsjett
Tilgjengelighet	totalt tilgjengelig					5832	8760
Driftstimer	Timer	739	722	5801	5758	5564	8008
Driftstimer %	%	99	97	99	99	95,4	91,4
Tilgjengelighet	%	98		88	90		
Produksjon							
Avfall til anlegg	Tonn	10 744	10 464	89 885	93 070	91 616	131 490
Brensel til ovn	Tonn	11 889	10 464	88 295	90 025	91 616	131 490
Brensel til ovn	Tonn/h	16,1	14,5	15,2	15,6	16,5	16,4
Produksjon kjel	MWh	32 782	31 032	224 657	225 315	239 249	344 358
Produksjon kjel	MW	44,4	43,0	38,7	39,1	43,0	43,0
Brennverdi	MJ/Kg	12,0	12,9	11,0	10,9	12,9	12,9
Turbin	MWh	8 700	6 900	56 053	56 199	58 973	84 297
Driftstimer turbin	Timer	728	722	5735	5619	5509	7800
Strøm salg	MWh	7 369	5 673	47 327	47 509	49 159	69 575
Fjernvarme	MWh	2 510	900	50 638	66 585	54 900	90 000
Energiutnyttelse KLIF	%	30	21	44	51	43	46
Energieffektivitet EU	%	66	43	77	83	59	62
Forbruk							
Kalk	kg/tonn brensel	14,1	12,6	12,5	13,4	13	13
Kull	kg/tonn brensel	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35
Filterstøv	kg/tonn brensel	41	41	39	42	41	41
Strømforbruk	KWh/h	1 829	1 700	1 449	1 562	1 700	1 700
Ammoniakk	kg/tonn brensel	2,4	2,3	2,3	2,1	2,3	2,3
NaOH	kg/tonn brensel	0,5	0,10	0,1	0,4	0,1	0,1
Oversize	kg/tonn brensel	6,3	7,0	6,2	8,3	7,0	7,0
Aske	% av brensel	23,0	22,0	20,9	20,9	22,0	22,0

Utslipp	Grense mg/Nm ³	Denne periode			Hittil i år		
		Nivå mg/Nm ³	Konsesjons brudd	Varighet timer	Nivå mg/Nm ³	Konsesjons brudd	Varighet timer
HCl	10	0,2	0	0,0	0,1	0	0,0
HCl 1/2 h	30		0	0,0		0	0,0
SO ₂	50	4,7	0	0,0	2,1	0	0,0
SO ₂ 1/2 h	200		0	0,0		1	1,0
Støv	10	1,6	0	0,0	1,6	0	0,0
Støv 30 min	30		0	0,0		0	0,0
CO	50	4,7	1	24,0	4,6	2	48,0
CO 1/2 h	100		1	3,0		8	20,0
TOC	10	1,2	0	0,0	1,6	0	0,0
TOC 30 min	20		1	0,0		4	0,0
HF	1	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
HF 30 min	4		0	0,0		0	0,0
NO _x	200	29,2	0	0,0	27,1	0	0,0
NO _x 1/2 h	400		0	0,0		0	0,0