Driftsrapport

Periode: Desember 2012

		Desember		Hittil i år			Hele
		2012		2011	2012		2012
		Faktisk	Budsjett	Faktisk	Faktisk	Budsjett	Budsjett
Tilgjengelighet	totalt tilgjengelig					8784	8784
Driftstimer	Timer	742	709	7982	8262	8000	8000
Driftstimer %	%	100	95	91	94	91,1	91,1
Tilgjenglighet	%	94		90	86		
Produksjon							
Avfall til anlegg	Tonn	11 305	12 187	130 254	132 496	135 349	135 349
Brensel til ovn	Tonn	12 493	12 187	134 674	129 747	135 349	135 349
Brensel til ovn	Tonn/h	16,8	17,2	16,9	15,7	16,9	16,9
Produksjon kjel	MWh	27 559	30 469	341 160	324 175	344 000	344 000
Produksjon kjel	MW	37,1	43,0	42,7	39,2	43,0	43,0
Brennverdi	MJ/Kg	9,6	10,8	11,0	10,8	10,8	10,8
Turbin	MWh	6 538	7 358	85 050	78 571	86 246	86 246
Driftstimer turbin	Timer	728	704	7659	7951	7802	7802
Strøm salg	MWh	5 505	6 161	72 172	67 004	71 882	71 882
Fjernvarme	MWh	13 956	13 000	62 438	81 878	90 000	90 000
Energiutnyttelse KLIF	%	74	66	41	49	51	51
Energieffektivitet EU	%	100	85	73	77	72	72
Forbruk							
Kalk	kg/tonn brensel	6,3	14,0	11,6	11,7	14	14
Kull	kg/tonn brensel	0,35	0,35	0,40	0,36	0,35	0,35
Filterstøv	kg/tonn brensel	38	43	40	39	43	43
Strømforbruk	KWh/h	1 416	1 700	1 743	1 500	1 700	1 700
Ammoniakk	kg/tonn brensel	1,8	3,0	2,3	2,2	3,0	3,0
NaOH	kg/tonn brensel	0,1	0,15	0,1	0,1	0,2	0,2
Oversize	kg/tonn brensel	8,7	7,0	7,1	7,0	7,0	7,0
Aske	% av brensel	20,3	22,5	22,6	21,1	22,5	22,5

		Denne periode			Hittil i år		
Utslipp	Grense	Nivå	Konsesjons	Varighet	Nivå	Konsesjons	Varighet
	mg/Nm^3	mg/Nm^3	brudd	timer	mg/Nm^3	brudd	timer
HCl	10	0,1	0	0,0	0,2	0	0,0
HCl 1/2 h	30		0	0,0		0	0,0
SO_2	50	1,1	0	0,0	2,2	0	0,0
SO_2 1/2 h	200		0	0,0		1	0,0
Støv	10	1,7	0	0,0	1,9	0	0,0
Støv 30 min	30		0	0,0		0	0,0
CO	50	6,3	0	0,0	4,1	0	0,0
CO 1/2 h	100		3	5,0		5	7,0
TOC	10	2,0	0	0,0	1,6	0	0,0
TOC 30 min	20		2	0,0		3	0,0
HF	1	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
HF 30 min	4		0	0,0		0	0,0
NO_x	200	25,3	0	0,0	29,6	0	0,0
NO_x 1/2 h	400		0	0,0		0	0,0