

904:1 Særvilkår Godkjent automatisk innbruddsalarmanlegg av oktober 2022 Erstatter Sikkerhetsforskrift SF-009 Automatisk innbruddsalarmanlegg av januar 2013

Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er nevnt nedenfor overholdes.

1. Innbruddsalarmanlegget skal være utført i overensstemmelse med FG sine regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer. Se www.fgsikring.no
2. Alle forsikrede verdier omfattet av forsikringsavtalens tyveridekning skal være sikret av innbruddsalarmanlegget.
3. Det skal være opprettet servicekontrakt mellom forsikringstakeren og innbruddsalarmanlegget. Alarmanlegget skal hvert år kontrolleres og besiktiges av innbruddsalarmanlegget. Utgifter til dette bæres av forsikringstakeren.
4. Forsikringstakeren skal oppnevne en kyndig og pålitelig person som er ansvarlig for at de gitte bestemmelser om drift og vedlikehold blir overholdt, eller være ansvarshavende selv.

Den ansvarshavende skal etter innbruddsalarmanleggets dokumenterte anvisninger:

- a) Føre kontrolljournal og sørge for at denne til enhver tid er ajourført.
- b) Utføre egenkontroll med korte intervaller for å sikre at innbruddsalarmanlegget til enhver tid virker.
- c) Prøve alarmorganer, optiske signaler og alarmoverføring minst hver måned.
- d) Påse at gjenstander, varer o.l. ikke blir plassert slik at en detektors effektivitet svekkes.