

AngelEye®

by *FireAngel*

Benutzerhandbuch / Mode d'emploi / Gebruikshandleiding

ERDGAS-MELDER
DÉTECTEUR DE GAZ NATUREL
AARDGASMELDER

Erkennt Gas von Haushaltsgeräten / Déetecte le gaz des appareils domestiques
Detecteert gas afkomstig van huishoudelijke apparaten

NG-AE-9B-EUR

Ignorieren Sie keine Warnungen Ihres Erdgas-Melders! Verlassen Sie die Räumlichkeiten und rufen Sie unverzüglich Ihre zuständige Hotline für Gasnotfälle an.

N'ignorez aucun avertissement de votre détecteur de gaz naturel ! Évacuez les lieux etappelez immédiatement les services de secours locaux responsables du gaz.

Negeer nooit een waarschuwing van uw aardgasmelder! Ontruim het gebouw en bel onmiddellijk het lokale gasnoodnummer

Notieren Sie die Nummer der Hotline für Gasnotfälle hier / Notez ici le numéro des services de secours responsables du gaz / Noteer hier het gasnoodnummer:



Entwickelt gemäß den Anforderungen von / Conception selon (norme)
Ontworpen overeenkomstig: BS EN 50194-1:2009

NG-AE-9B-EUR
GN4817R3



Sprue Safety Products Ltd.

Vanguard Centre, Sir William Lyons Road, Coventry CV4 7EZ UK www.sprue.com



Der Melder NG-9B erkennt Erdgas (auch bekannt als Methan, entzündliches oder brennbares Gas). Dieser Melder ist nicht für die Erkennung von Flüssiggas (LPG) geeignet.

Montageort

HINWEIS: Dieses Gerät sollte von einem Fachmann montiert werden, der in der Lage ist, die Installation gemäß den Anweisungen durchzuführen.

Die Information der Rückseite dieses Alarms finden Sie auch auf einem extra Label in dieser Sprache zurück. Bitte sorgen Sie dafür dass Sie dieses Label vorab auf dem Alarm kleben.

Vermerken Sie als erstes das Montagedatum an der dafür vorgesehenen Stelle am Melder.



Der Erdgasmelder eignet sich für die Verwendung in Wohngebäuden und Standwohnen mit einer Gaszuleitung.

WARNUNG: Dieser Melder meldet nur das Vorhandensein von Erdgas am Sensor. Erdgas kann aber auch in anderen Teilen des Objekts vorhanden sein.

Ein Melder sollte in jedem Raum montiert werden, in dem ein Gasleck auftreten kann. Die häufigsten Erdgasquellen sind Küchenherde, Heizkessel und Gas-Feuerstellen.

Da Erdgas leichter als Luft ist, steigt es naturgemäß nach oben und sammelt sich im oberen Bereich des Raums an. Der Melder NG-9B sollte daher oberhalb des höchsten Fensters, der Tür oder einer Lüftungsöffnung im Raum positioniert werden. Im Idealfall wird der Melder innerhalb eines Bereichs von 30 cm zur Decke angebracht.

Montieren Sie den Alarm nicht an den folgenden Stellen:

- in einem umschlossenen Bereich (z.B. in einem Schrank oder hinter einer Gardine);
- direkt über einem Spül- oder Waschbecken;
- neben einer Tür oder einem Fenster;
- neben einem Dunstabzug;
- in Bereichen, in denen die Temperatur unter -10°C sinken oder über 50°C steigen kann;
- in Bereichen, in denen Schmutz und Staub den Sensor blockieren können;
- in einer feuchten Umgebung.
- Der Montageort des Melders sollte nicht zu nah an Öffnungen oder Lüftungskanälen liegen, da der Luftstrom an diesen Stellen hoch sein kann, wodurch die Gaskonzentration in diesem begrenzten Bereich sinkt.

Der Melder sollte nicht direkt über oder neben Gasgeräten montiert werden, da vor dem Zünden kleine Gasmengen austreten können, wodurch es zu einem unerwünschten Auslösen des Alarms kommen kann.

Bitte schreiben Sie sich die Störungs-Hotlinenummer Ihres Gasanbieters auf das mitgelieferte Label und halten Sie diese immer in Reichweite.

Die Anzeigen des Erdgasmelders

Das Produkt ist so ausgelegt, dass sofort ein Alarm ertönt, wenn die Konzentration von brennbaren Gasen bei 10% der unteren Explosionsgrenze (UEG) oder mehr liegt.

Wenn brennbares Gas erkannt wird, ertönt ein lautes akustisches Signal und die Alarm-LED blinkt einmal in der Sekunde rot.

Fehler-/End-of-Life Anzeige

Die Power-LED blinkt einmal pro Minute um anzugeben, dass der Melder Strom von der Batterie bezieht und vollständig funktionsbereit ist.

Das Gerät überprüft kontinuierlich die Einstellungen seines Sensors und seiner Schaltung. Wenn eine dieser Einstellungen fehlerhaft ist, gibt der Melder bis zu 30 Tage lang alle 5 Minuten einen akustischen Piepton aus. Ersetzen Sie das Gerät unverzüglich.

WICHTIG: Das bedeutet NICHT, dass der Melder Erdgas erkannt hat.

Schwache Batterie

Wenn die Batterien schwach sind, gibt der Melder bis zu 30 Tage jede Minute einen akustischen Piepton aus. Ersetzen Sie unverzüglich die Batterien.

WICHTIG: Batterien nur gegen Lithiumbatterie der grössere AA austauschen.

Wenn der Melder auch nach dem Wechseln der Batterien weiterhin einen Signalton ausgibt und die Garantie noch nicht abgelaufen ist, wenden Sie sich an den **Technischen Support unter 0800 72 42 502**. Wenn die Garantie des Produkts bereits abgelaufen ist, tauschen Sie das Produkt unverzüglich aus!

Test des Alarmsignals, der Batterien und der Schaltung

Testen Sie das Alarmsignal, die Batterien und die Schaltung, indem Sie die Testtaste ca. 1 Sekunde lang gedrückt halten, um zu prüfen, ob der Melder ordnungsgemäß funktioniert. Die grüne, die rote und die gelbe LED blinkt und das Alarmsignal ertönt um anzugeben, dass der Melder funktioniert und die Batterien Strom für das Gerät liefern. Dieser Test des Alarmsignals, der Batterien und der Schaltung sollte monatlich durchgeführt werden.

Stummschalten des Alarmsignals

Das laute Alarmsignal kann über einen kurzen Zeitraum (3 Minuten) stummgeschaltet werden. Drücken und halten Sie dazu die Testtaste ca. 1 Sekunde lang, bis das Alarmsignal abgestellt wird. Die rote Alarmanzeige blinkt weiterhin einmal pro Sekunde.

Rücksetzen der Alarmanzeige

Nach der Auslösung des Alarms wird das Alarmsignal abgeschaltet, sobald die Gaskonzentration in der Luft wieder normal ist. Unter Umständen kann es vorkommen, dass durch ein vorübergehendes Ereignis ein Alarm eintritt, während sich niemand im Gebäude aufhält. Die rote LED blinkt so lange weiter, bis sie manuell zurückgesetzt wird.

Drücken Sie zum Zurücksetzen der roten Alarmanzeige die Testtaste zweimal innerhalb von 2 Sekunden. Die rote LED erlischt, wenn Gas erkannt wird, ertönt innerhalb von 30 Sekunden ein Alarmsignal.

Wartung Ihres Melders

Öle, Reinigungsflüssigkeiten, Poliermittel, Farbmittel und Fette müssen ferngehalten werden und sollten nicht in Kontakt mit dem Melder kommen.

Versuchen Sie nicht, den Melder zu reparieren. Entfernen Sie keine Schrauben und öffnen Sie nicht das Grundgehäuse Ihres Melders. Derartige Aktivitäten können zu einer Fehlfunktion und zum Erlöschen der Garantie führen.

Verhalten bei einem Alarm

Erdgas ist geruchlos. Aus diesem Grund werden dem Gas Additive, so genannte Odoriermittel, beigemischt, damit man das Gas riechen kann. Der Geruch dieses Odoriermittels ist bei sehr niedrigen Gaskonzentrationen wahrnehmbar. Dadurch kann unter Umständen das Gas bereits gerochen werden, bevor der Melder ein Alarmsignal ausgibt.

WARNUNG: Ein lauter Alarmton warnt vor dem Vorhandensein einer potenziell gefährlichen Erdgaskonzentration. Ignorieren Sie niemals diesen Alarm und ergreifen Sie unverzüglich die notwendigen Maßnahmen.

Bleiben Sie ruhig und führen Sie die folgenden Schritte durch:

- Löschen Sie alle offenen Feuer, einschließlich Rauchmaterialien.
- Schalten Sie alle Gasgeräte aus.
- Berühren Sie keine Elektrogeräte, einschließlich des Gaswarnmelders.
- Drehen Sie die Gaszufuhr an der Hauptgasleitung oder am Speichertank ab.
- Öffnen Sie Türen und Fenster, um die Belüftung zu verbessern.
- Verwenden Sie kein Telefon in dem Gebäude, in dem eine erhöhte Gaskonzentration vermutet wird.

Wenn der Alarm auch nach einer Rücksetzung weiterhin aktiv ist und die Ursache des Lecks nicht bekannt ist oder nicht beseitigt werden kann, räumen Sie das Gebäude und **BENACHRICHTIGEN SIE SOFORT** den Gaslieferanten und den 24-Stunden-Gasnotdienst, um die Installation zu testen und die erforderlichen Reparaturen auszuführen.

Bei batteriebetriebenen Geräten ist besondere Vorsicht geboten, da der Alarm unter Umständen nicht durch eine sinkende Gaskonzentration in der Umgebungsluft, sondern durch eine entleerte Batterie beendet wurde.

Das Gebäude sollte vorsichtig wieder betreten werden, nachdem geprüft wurde, ob die Konzentration des brennbaren Gases gesunken ist und keine Gefahrensituation mehr besteht.

Wenn der Alarm beendet wird und der Grund für die Auslösung des Alarms (z.B. Gas hahn aufgedreht, ohne dass der Brenner gezündet wurde) identifiziert ist, stoppen Sie die Gaszufuhr und wenden Sie sich umgehend an Ihre zuständige Hotline für Gasnotfälle. Teilen Sie dem Notdienst mit, dass Sie einen Erdgasmelder besitzen und dieser im Alarmzustand ist, was bedeutet, dass gefährliche Gaskonzentrationen in der Luft erkannt wurden und unter Umständen ein Gasleck vorhanden ist.

Technische Informationen

Alarmspezifikationen: Modell NG-9B

Gas erkannt: Typ B – Erdgasalarm – auch bekannt als Methan, entzündliches oder brennbares Gas.

Sensortyp: Halbleiter

Sensorlebensdauer: 5 Jahre

Kalibrierung: Kalibriert für Alarmierung bei 10% UEG +/− 2,55 UEG

Schalldruckpegel des Alarms: 85 dB bei 1 m/3 Fuß

Empfohlene Batterien: Größe AA Lithium, Duracell LF1500; Energizer L91; GP 15LF

Batterielebensdauer: Über 1 Jahr unter normalen Betriebsbedingungen, austauschbar

Wenn andere als die empfohlenen Batterien verwendet werden, kann sich dies negativ auf die Funktion des Melders auswirken.

WARNUNG: Wenn der Melder über einen längeren Zeitraum extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, kann sich die Lebensdauer der Batterien verkürzen.

Temperaturbereich: -10°C bis 50°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 – 95% relative Luftfeuchtigkeit

Gewicht (einschl. Batterien): 125 Gramm (4,4 oz)

Entwickelt gemäß den Anforderungen von:

BS EN 50194-1:2009

Dieser Erdgasmelder ist für die kontinuierliche Erdgas-Überwachung konzipiert. Tauschen Sie das Gerät nach einer Betriebszeit von 5 Jahren aus.

WARNUNG: Wenn der Melder über einen längeren Zeitraum extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, kann sich die Lebensdauer der Batterien verkürzen.

Entsorgung

Gemäß Richtlinie 2012/19/EU „Elektro- und Elektronik-Altgeräte“ dürfen Altgeräte nicht mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden. Die Batterien sind vor der Entsorgung des Melders zu entfernen und beide sind gemäß lokalen Vorschriften zu entsorgen.

Garantie

Sprue Safety Products Ltd garantiert dem Erstkäufer für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren ab dem Kaufdatum, dass der beiliegende Gasmelder bei normaler Verwendung in Wohngebäuden und entsprechender Wartung frei von Mängeln hinsichtlich Material und Ausführung ist.

Sofern das Produkt mit dem Kaufbeleg und unter Angabe des Kaufdatums an Sprue Safety Products zurückgesendet wird, gewährleistet Sprue Safety Products Ltd hiermit, dass innerhalb dieses Zeitraums von 5 (fünf) Jahren beginnend ab dem Kaufdatum Sprue Safety Products Ltd nach eigenem Ermessen das Gerät kostenlos umtauscht.

Die Garantie für einen ausgetauschten AngelEye-Erdgasmelder läuft bis zum Ende des verbleibenden Originalgarantiezeiträums des ursprünglich erworbenen Gasmelders – d.h., es zählt das Datum des Originalkaufs und nicht das Lieferdatum des Ersatzprodukts. Sprue Safety Products Ltd behält sich das Recht vor, ein alterna-

tives Produkt anzubieten, das dem zu ersetzenen ähnlich ist, wenn das ursprüngliche Modell nicht mehr verfügbar oder vorrätig ist. Die Garantie gilt für den ursprünglichen Käufer im Einzelhandel ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs im Einzelhandel und ist nicht übertragbar. Ein Kaufbeleg ist erforderlich.

Haftungsausschlüsse

Diese Garantie deckt keine Schäden infolge von Unfällen, Zweckentfremdung, Zerlegung, fehlerhaftem Einsatz oder unterlassener angemessener Pflege des Produkts oder Anwendungen, die nicht dem Benutzerhandbuch entsprechen. Sie erstreckt sich nicht auf Ereignisse und Bedingungen, die von Sprue Safety Products Ltd nicht beeinflusst werden können, z. B. höhere Gewalt (Feuer, extreme Wetterbedingungen usw.). Sie gilt nicht für Einzelhandelsgeschäfte, Servicezentren oder Distributoren oder Handelsvertreter. Sprue Safety Products Ltd wird keine Änderungen dieser Garantie durch Drittparteien anerkennen. Sprue Safety Products Ltd haftet weder für zufällig entstandene Schäden noch für Folgeschäden, die durch die Verletzung jeglicher ausdrücklicher oder implizierter Garantien verursacht wurden. Soweit dies nicht durch geltendes Gesetz verboten ist, beschränkt sich die Garantie für die Gebrauchtauglichkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck auf einen Zeitraum von 5 (fünf) Jahren.

Ihre gesetzlichen Rechte bleiben durch diese Garantie unberührt. Mit Ausnahme von Todesfällen oder Verletzungen ist Sprue Safety Products Ltd nicht haftbar für Nutzungsausfälle, Schäden, Kosten oder Ausgaben in Verbindung mit diesem Produkt oder für alle indirekten und resultierenden Verluste, Schäden oder Kosten, die durch Sie oder einen anderen Nutzer dieses Produkts entstehen. Die Garantie gilt nicht für die Batterien. Diese gelten als vom Benutzer auszutauschende Teile.

Kunden-Support: Sprue Safety Products, Vanguard Centre, Sir William Lyons Road, Coventry, CV4 7EZ

Bei Rücksendungen bitte das Produkt zusammen mit dem Kaufnachweis an EPS ServiceCenter GmbH, Lütke Feld 9, 48329 Havixbeck, schicken.

Vollständige Garantieinformationen finden Sie online unter: www.angeleye.com

Ce détecteur NG-9B détecte le gaz naturel (aussi dénommé méthane et gaz inflammable ou combustible). Ce détecteur n'est pas adapté à la détection de gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Positionnement

NOTE : Cet appareil devrait être installé par une personne compétente qui se sent à même de le faire en respectant les instructions.

Les informations au dos de l'alarme sont disponibles dans cette langue sur une étiquette séparée. Merci de la coller sur l'alarme avant utilisation.

Commencez par noter la date d'installation de votre détecteur dans la zone prévue.



Le détecteur de gaz naturel est adapté à un usage dans les locaux domestiques et les mobil-homes avec alimentation par le réseau de gaz.

AVERTISSEMENT : Ce détecteur indique uniquement la présence de gaz naturel au niveau du capteur. Le gaz naturel peut être présent ailleurs dans le bâtiment.

Le détecteur devrait être installé dans toute pièce où une fuite de gaz peut se produire. Les sources les plus probables de fuite de gaz naturel sont les cuisinières, chaudières et brûleurs au gaz.

Le gaz naturel étant plus léger que l'air, il va naturellement s'élever et s'accumuler depuis le haut dans une pièce. Le détecteur NG-9B devrait donc être placé au-dessus de la fenêtre, porte ou ventilation la plus élevée de la pièce. Idéalement à moins de 30 cm du plafond.

Ne positionnez pas votre détecteur :

- dans un espace enceint (par exemple un placard ou derrière des tentures) ;
- directement au-dessus d'un évier ;
- à côté d'une porte ou d'une fenêtre ;
- à proximité d'un ventilateur extracteur ;
- dans une zone où la température pourrait chuter en dessous de -10°C ou s'élever au-dessus de 50°C ;
- à un endroit où la saleté et la poussière pourraient bloquer le capteur ;
- à un endroit moite ou humide.
- Le positionnement ne devrait pas être trop proche d'ouvertures ou de conduits de ventilation. En effet, le flux d'air à ces endroits peut être élevé et réduire localement la concentration en gaz.

Le détecteur ne devrait pas être installé directement au-dessus ou à côté des appareils au gaz. En effet, de faibles diffusions de gaz sont possibles du fait de l'allumage et risquent de provoquer des alarmes indésirables.

Ecrivez votre numéro d'Urgence de Sécurité Gaz sur l'étiquette fournie et veuillez à ce qu'elle soit accessible en permanence.

Compréhension Des Indicateurs Du Produit

Le produit est conçu pour déclencher immédiatement une alarme en cas d'exposition à un gaz inflammable à un niveau supérieur ou égal à 10% de la Limite Inférieure d'Explosivité (LIE).

Si un gaz inflammable est détecté, un signal sonore puissant est émis et le voyant lumineux d'alarme clignote en rouge chaque seconde.

Signal de panne / fin de vie

Le voyant lumineux d'alimentation clignote en vert une fois par minute pour indiquer que le détecteur est alimenté par les piles et est parfaitement opérationnel.

L'unité contrôle en continu les réglages de son capteur et de son circuit. Si l'un de ces réglages semble incorrect, le détecteur émet un bip sonore deux fois toutes les 5 minutes pendant 30 jours. Remplacez l'unité immédiatement.

IMPORTANT : Cela ne signifie PAS l'indication que le détecteur a détecté du gaz naturel.

Piles faibles

Si les piles sont faibles, le détecteur émet un bip sonore toutes les minutes pendant 30 jours. Remplacez les piles immédiatement.

IMPORTANT : Remplacez les piles uniquement par des piles lithium de type 'AA'.

Si le produit continue de biper malgré les piles neuves et s'il est encore sous garantie, contactez notre **assistance technique au 0800 940 078**. Si le produit n'est plus sous garantie, remplacez-le immédiatement !

Test d'avertisseur, de piles et de circuit

Testez l'avertisseur, les piles et le circuit en appuyant sur le bouton Test sans le relâcher pendant 1 seconde afin de confirmer le bon fonctionnement du détecteur. Les voyants lumineux vert, rouge puis jaune clignotent et l'avertisseur retentit pour indiquer que le détecteur fonctionne et que les piles l'alimentent suffisamment. Ce test de l'avertisseur, des piles et du circuit est à exécuter chaque mois.

Fonction Silence du détecteur

L'avertisseur sonore puissant du détecteur peut être réduit au silence uniquement si le niveau de gaz détecté est inférieur à 20% de la LIE. Réduisez l'avertisseur au silence pendant une période brève (3 minutes) en appuyant sur le bouton Test sans le relâcher pendant environ 1 seconde jusqu'à ce que le son s'interrompe. L'indicateur d'alarme rouge continuera de clignoter toutes les secondes.

Réinitialisation du voyant lumineux d'alarme

En cas d'alarme du détecteur, l'avertisseur s'arrête dès que l'air est pur. Un déclenchement d'alarme est possible pour une apparition ponctuelle de gaz alors que personne ne se trouve sur place. Le voyant lumineux rouge continue de clignoter jusqu'à sa réinitialisation manuelle.

Pour réinitialiser le voyant lumineux d'alarme rouge, appuyez sur le bouton Test deux fois en 2 secondes. Le voyant lumineux rouge s'éteint et, si du gaz est détecté, une alarme retentit dans les 30 secondes.

Maintenance De Votre Détecteur

Evitez d'utiliser les produits suivants près de l'alarme: huiles, produits de nettoyage, cirages, peintures et lubrifiants

Ne tentez pas de réparer votre détecteur. Ne retirez aucune vis et n'ouvrez pas le boîtier de votre détecteur. Toute tentative de ce faire peut provoquer une défaillance et invalide la garantie.

Marche À Suivre En Cas D'alarme

Le gaz naturel étant inodore, des additifs dénommés agents malodorants lui sont ajoutés afin de pouvoir le sentir. Cet agent malodorant est perceptible par l'odorat pour de très faibles concentrations du gaz. Il est donc possible de sentir l'odeur du gaz avant que le détecteur ne génère un signal d'alarme.

AVERTISSEMENT : Une alarme sonore puissante est un avertissement de la présence de niveaux de gaz naturel potentiellement dangereux. N'ignorez jamais cette alarme et agissez immédiatement.

Restez calme et procédez comme suit :

- Éteignez toutes les flammes nues, notamment tous les matériaux en combustion.
- Coupez tous les appareils au gaz.
- Ne touchez aucun équipement électrique, notamment les appareils de détection de gaz.
- Coupez l'alimentation en gaz sur la commande principale de gaz ou sur la cuve de stockage.
- Ouvrez portes et fenêtres pour augmenter la ventilation.
- N'utilisez aucun téléphone en un lieu où la présence de gaz est soupçonnée.

Si l'alarme reste active, même après une action de réinitialisation du détecteur (utilisée de manière appropriée), et si la cause de la fuite n'est pas apparente ou ne peut être corrigée, évacuez les lieux et **NOTIFIEZ IMMÉDIATEMENT** le fournisseur de gaz et les services de secours 24/24h responsables des urgences de gaz afin que l'installation puisse être testée et sécurisée et que toute réparation nécessaire soit exécutée.

Faites attention avec les appareils alimentés sur piles. En effet, l'interruption d'une alarme peut être due à l'épuisement de la pile et non à une baisse du niveau ambiant de gaz combustible.

Rentrez dans les lieux avec prudence et uniquement après avoir vérifié les concentrations en gaz combustible afin de confirmer l'absence de danger.

Si l'alarme s'arrête et sa raison est identifiée (par exemple un robinet de gaz ouvert avec le brûleur éteint), appelez immédiatement les services de secours locaux responsables du gaz, après avoir coupé le gaz. Indiquez que vous avez un détecteur de gaz naturel chez vous et qu'il a franchi son seuil d'alerte, signifiant qu'il a détecté des niveaux dangereux de gaz dans l'air et que vous êtes préoccupé par une fuite de gaz.

Informations Techniques

Spécifications de détecteur : Modèle NG-9B

Gaz détecté : Type B - Détecteur de gaz naturel - aussi dénommé méthane et gaz inflammable ou combustible.

Type de capteur : Semi-conducteur

Durée de vie du capteur : 5 ans

Calibration de déclenchement : 10% LIE +/- 2,55 LIE

Niveau sonore d'alarme : 85 dB à 1m

Piles recommandées : Lithium AA, Duracell LF1500; Energiser L91, GP 15LF

Durée de vie des piles : Supérieure à 1 an dans des conditions normales de fonctionnement, remplaçables.

L'usage de piles différentes de celles recommandées peut se faire au détriment du fonctionnement du détecteur.

AVERTISSEMENT : Une exposition prolongée à des températures extrêmement élevées ou basses peut réduire la durée de vie des piles.

Plage de température : -10°C à 50°C

Plage d'humidité de fonctionnement : 5 - 95% HR

Poids (avec piles) : 125 g

Conception selon : norme BS EN 50194-1:2009

Ce détecteur de gaz naturel est conçu pour la surveillance continue du gaz naturel. Remplacez l'unité après 5 ans de fonctionnement.

Mise au rebut

Conformément à la Directive DEEE 2012/19/EU, les déchets des produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Les piles doivent être retirées avant la mise au rebut du détecteur et la mise au rebut de chaque élément doit respecter la réglementation locale.

Couverture de garantie

Sprue Safety Products Ltd offre à l'acheteur initial du détecteur de gaz naturel inclus une garantie pièces et main d'œuvre dans le cadre d'un usage résidentiel normal et pour une période de service de 5 (cinq) ans à compter de la date d'achat.

Sprue Safety Products Ltd consent à remplacer gratuitement l'unité sur une période de 5 (cinq) ans à compter de la date d'achat, à condition que le produit soit retourné au revendeur accompagné d'une preuve d'achat datée.

La garantie sur tout remplacement du détecteur de gaz naturel AngelEye dure pour le reliquat de la période de garantie initiale du détecteur acheté à l'origine – soit à compter de la date de l'achat initial et non de la date de réception du produit de remplacement. Sprue Safety Products Ltd se réserve le droit d'offrir un produit alternatif similaire à celui remplacé si le modèle original est indisponible ou en rupture de stock. La garantie s'applique à l'acheteur au détail initial à la date d'achat au détail initiale et n'est pas transférable. Une preuve d'achat datée est obligatoire.

Exonérations de la garantie

Cette garantie ne couvre aucun dommage résultant d'un accident, usage inapproprié, démontage, abus ou manque de soins raisonnables du produit, ni les applications contraires au manuel utilisateur. Elle ne couvre pas les événements et conditions échappant au contrôle de Sprue Safety Products Ltd, comme les cas de force majeure (incendie, intempéries graves, etc.). Elle ne couvre pas les magasins détaillants, centres de service et tout distributeur ou agent. Sprue Safety Products Ltd

rejette toute modification de cette garantie par des tiers. Sprue Safety Products Ltd décline toute responsabilité pour tout dommage, indirect ou consécutif, causé par une violation de toute garantie explicite ou implicite. Sauf dans la mesure d'une interdiction par la législation en vigueur, toute garantie implicite de qualité marchande ou de bon fonctionnement à un usage particulier est limitée à une durée de 5 (cinq) ans.

Cette garantie n'affecte pas vos droits juridiques. Sauf en cas de décès ou de blessure, Sprue Safety Products Ltd décline toute responsabilité envers les pertes d'usage, dommages, coûts ou dépenses liés à ce produit et pour tous les dommages, pertes ou coûts indirects ou conséquents subis par vous ou un autre utilisateur de ce produit. La garantie ne couvre pas les piles, considérées comme des pièces remplaçables par l'utilisateur.

Service clientèle : Pour les retours, veuillez retourner le produit avec une preuve d'achat datée à votre revendeur.

Vous trouverez les détails complets de la garantie en ligne à l'adresse : www.angeleye.com

Deze NG-9B-melder detecteert aardgas (ook methaan gas, brandbaar of ontvlambaar gas genoemd). Deze melder is niet geschikt voor de detectie van vloeibare petroleumgassen.

Plaatsing

OPMERKING: Dit apparaat moet worden geïnstalleerd door een bekwaam persoon die zich in staat acht om het te installeren volgens de instructies.

De informatie op de achterkant van aardgasmelder vindt u ook terug op een extra label in deze taal. Let u er alstublieft op deze voor gebruik op uw aardgasmelder te plakken.

Noteer de installatiedatum op de aangegeven plaats op de melder.



De aardgasmelder is geschikt voor gebruik in woonruimtes en stacaravans met aansluiting op het gasnet.

WAARSCHUWING: Deze melder geeft alleen de aanwezigheid van aardgas aan bij de sensor. Het is mogelijk dat er aardgas aanwezig is in andere delen van het gebouw.

De melder moet worden geïnstalleerd in een kamer waar er mogelijk een gaslek kan ontstaan. De meest waarschijnlijke bronnen van een aardgaslek zijn kookfornuizen, verwarmingsketels en gashaarden/-kachels.

Omdat aardgas lichter is dan lucht, zal het van nature stijgen en zich ophopen bovenaan in de kamer. Daarom moet de NG-9B-melder worden geplaatst boven het hoogste raam of de hoogste deur of ventilatieopening, idealiter op max. 30 cm van het plafond.

Installeer de melder niet:

- in een afgesloten ruimte (bv. in een kast of achter een gordijn);
- direct boven een gootsteen;
- naast een deur of venster;
- naast een afzuigkap;
- op een plek waar de temperatuur onder -10°C of boven 50°C kan komen;

- op een plek waar vuil en stof de sensor kunnen blokkeren;
- op een vochtige plek.
- De melder mag niet te dicht bij openingen of ventilatiekanalen worden geplaatst, aangezien de luchtstroom op deze plaatsen groot kan zijn en de gasconcentratie lokaal kan verlagen.

De melder mag niet onmiddellijk boven of naast gasapparaten worden geplaatst, aangezien er vóór de ontsteking een kleine hoeveelheid gas kan ontsnappen, waardoor er een ongewenst alarm kan optreden.

Schrijf u het nationale storingsnummer op het meegeleverde label. Houdt u dit alstublieft ten alle tijde binnen handbereik.

De Indicatoren Van De Melder Begrijpen

Het product is ontworpen om onmiddellijk een alarmsignaal te laten horen wanneer het wordt blootgesteld aan brandbaar gas in een concentratie van 10% of meer van de onderste explosiegrens.

Als er brandbaar gas wordt gedetecteerd, laat de melder een luid geluidssignaal horen en knippert de rode alarmled om de seconde.

Signaal fout / einde levensduur

De powerled zal om de minuut groen knipperen om aan te geven dat de melder stroom krijgt van de batterijen en volledig operationeel is.

De melder controleert continu de instellingen van zijn sensor en elektrische circuits. Als blijkt dat een van deze instellingen onjuist is, zal de melder tot 30 dagen lang om de 5 minuten twee pieptonen laten horen. Vervang in dat geval de melder onmiddellijk.

BELANGRIJK: Dit betekent NIET dat de melder aardgas heeft gedetecteerd.

Lage batterijspanning

Als de batterijspanning laag is, zal de melder tot 30 dagen lang om de minuut een pieptoon laten horen. Vervang in dat geval onmiddellijk de batterijen.

BELANGRIJK: Vervang de batterijen alleen door 'AA'-lithium batterijen

Als de melder ondanks de nieuwe batterijen een pieptoon blijft laten horen en de garantie nog niet is verlopen, bel dan de technische klantenservice op het nummer 0800 311 1111 (NL) / 0800 29097 (BE). Vervang het product onmiddellijk als de garantie is verlopen!

Het geluidssignaal, de batterijen en de elektrische circuits testen

Houd de testknop ongeveer 1 seconde ingedrukt om het alarm, de batterijen en de elektrische circuits te testen, ter bevestiging dat de melder correct werkt. De groene, rode en vervolgens gele leds zullen knipperen en de melder zal een geluidssignaal laten horen om aan te geven dat de melder werkt en stroom krijgt van de batterijen. Deze test voor het alarm, de batterijen en de elektrische circuits moet maandelijks worden uitgevoerd.

Het alarm pauzeren

Het lude geluidssignaal van de melder kan alleen als de gedetecteerde gasconcentratie minder bedraagt dan 20% van de onderste explosiegrens. Pauzeer het geluidssignaal gedurende voor een korte periode (3 minuten) worden gepauzeerd door de testknop ongeveer 1 seconde in te drukken tot het geluid stopt. De rode alarmindicator blijft om de seconde knipperen.

De alarmindicator resetten

Als het alarm is geactiveerd, zal het geluidssignaal stoppen als de lucht weer zuiver is. Het kan gebeuren dat het alarm afgaat wegens een periodieke gebeurtenis wanneer niemand in het gebouw is. De rode ledindicator blijft knipperen tot deze manueel is gereset.

Druk binnen de 2 seconden twee keer op de testknop om de alarmindicator te resetten. De rode ledindicator zal stoppen met knipperen en als er gas wordt gedetecteerd zal de melder binnen de 30 seconden een geluidssignaal laten horen.

De Melder Onderhouden

Let u er op dat u het volgende niet in de buurt van of in contact laat komen met de melder: oliën, vetten en reinigings-, poets- en verf-middelen

Probeer de melder niet zelf te repareren. Verwijder geen schroeven en open de behuizing niet. Als u dit toch probeert, kan dit een defect veroorzaken aan het apparaat en zal de garantie vervallen.

Wat Moet U Doen Als De Melder Afgaat

Aardgas is geurloos. Daarom worden aan het gas additieven toegevoegd zodat men het kan ruiken. Deze geurstoffen zijn ruikbaar bij een zeer lage concentratie van het gas en bijgevolg is het mogelijk dat men het gas al ruikt alvorens de melder een alarmsignaal laat horen.

WAARSCHUWING: Een luid alarm is een waarschuwing dat een potentieel gevaarlijke hoeveelheid aardgas aanwezig is. Negeer dit alarm nooit en onderneem onmiddellijk actie.

Blijf kalm en doe het volgende:

- Doof alle open vlammen en alles waar rook uit komt;
- Schakel alle apparaten uit die op gas werken;
- Raak geen elektrische apparaten aan, inclusief het gasdetectieapparaat;
- Sluit de gastoevoer af bij de gasmeter of opslagtank;
- Open deuren en ramen om te verluchten;
- Maak geen gebruik van de telefoon in een gebouw waarin er vermoedelijk gas aanwezig is.

Als het alarm blijft afgaan, zelfs nadat de melder is gereset, en de oorzaak van het lek niet duidelijk is of niet kan worden verholpen, ontruim dan het gebouw en BEL ONMIDDELLIJK naar uw gasleverancier en het gasnoodnummer, zodat de installatie kan worden getest en veilig kan worden gemaakt, en eventuele reparaties kunnen worden uitgevoerd.

Let op met batterijgevoede apparaten. Het alarm kan immers ook stoppen omdat de batterijen leeg zijn en niet omdat de concentratie brandbaar gas is afgенomen.

Wees voorzichtig als u teruggaat in het gebouw en doe dat pas nadat de concentratie brandbaar gas is gecontroleerd en het gevaar met zekerheid is geweken.

Als het alarm stopt en u de reden waarom het alarm is afgegaan hebt geïdentificeerd (bijvoorbeeld een gasfornuis dat openstaat zonder dat een gaspit brandt), bel dan nadat u het gas hebt gestopt onmiddellijk naar het lokale gasnoodnummer. Laat weten dat u thuis een aardgasmelder hebt en dat deze een gevaarlijke concentratie aardgas heeft gedetecteerd en dat u vreest dat er een gaslek is.

Technische Informatie

Specificaties van de melder: Model NG-9B

Gedetecteerd gas: Type B - Aardgasmelder (ook methaan gas, brandbaar of ontvlambaar gas genoemd)

Type sensor: Halfgeleider-sensor

Levensduur van de sensor: 5 jaar

Kalibratie: Gekalibreerd om een alarmsignaal te laten horen bij een concentratie van 10% +/- 2,55 van de onderste explosiegrens

Geluidsniveau van het alarm: 85 dB op 1m

Aanbevolen batterijen: AA-lithium batterijen (Duracell LF1500; Energiser L91; GP 15LF)

Levensduur van de batterij: Meer dan 1 jaar onder normale werkingsomstandigheden, vervangbaar

Andere dan de aanbevolen batterijen kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van de melder.

WAARSCHUWING: Langdurige blootstelling aan extreem hoge of lage temperaturen kan de levensduur van de batterijen verkorten.

Temperatuurbereik:-10°C tot 50°C

Vochtigheidsbereik: 5 - 95% RV

Gewicht (incl. batterijen): 125 gram

Ontworpen overeenkomstig: BS EN 50194-1:2009

De aardgasmelder is ontworpen om de concentratie aardgas continu te controleren. Vervang de melder na 5 jaar.

Verwijdering

Overeenkomstig de WEEE-richtlijn 2012/19/EU mag u afgedankte elektrische producten niet weggooien met het algemeen huishoudelijk afval. Verwijder de batterijen voordat u de melder weggooit en gooi zowel de batterijen als de aardgasmelder weg volgens de lokale voorschriften.

Garantiedekking

Sprue Safety Products Ltd garandeert de oorspronkelijke koper dat de bijgevoegde aardgasmelder vrij is van gebreken in materiaal en vakmanschap bij normaal particulier gebruik en onderhoud gedurende een periode van 5 (vijf) jaar vanaf de aankoopdatum.

Op voorwaarde dat het product voldoende gefrankeerd wordt gereturneerd met bewijs van de aankoopdatum, garandeert Sprue Safety Products Ltd naar eigen goeddunken dat het gedurende een periode van 5 (vijf) jaar vanaf de aankoopdatum de melder kosteloos zal vervangen.

De garantie op de vervanging van de AngelEye aardgasmelder geldt voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantie van de oorspronkelijk gekochte melder. Dat is vanaf de datum van aankoop en niet vanaf de datum van ontvangst van het vervangende product. Sprue Safety Products Ltd behoudt zich het recht voor om een alternatief product aan te bieden dat vergelijkbaar is met het te vervangen product als het oorspronkelijke model niet meer beschikbaar of in voorraad is. Deze garantie geldt voor de oorspronkelijke koper vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist.

Garantiebeperkingen

Deze garantie dekt geen schade als gevolg van een ongeval, misbruik, demontage, onjuist gebruik of gebrek aan redelijke zorg voor het product of toepassingen die niet

in overeenstemming zijn met de gebruikershandleiding. Gebeurtenissen en omstandigheden waarop Sprue Safety Products Ltd geen vat heeft, zoals overmacht (brand, noodweer, enz.), zijn niet gedekt). De garantie is niet van toepassing op winkels, service centers, distributeurs of agenten. Sprue Safety Products Ltd erkent geen wijzigingen aan deze garantie door derden. Sprue Safety Products Ltd is niet aansprakelijk voor enige incidentele of gevolgschade veroorzaakt door de schending van een expliciete of impliciete garantie. Behalve voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving, is elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel in duur beperkt tot 5 (vijf) jaar.

Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Behalve in geval van overlijden of lichamelijk letsel, is Sprue Safety Products Ltd niet aansprakelijk voor enig verlies van gebruik, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot dit product, noch voor enige indirecte of gevolgschade, verlies of kosten die door u of een andere gebruiker van dit product zijn opgelopen. De garantie is niet van toepassing op de batterijen, die beschouwd worden als door de gebruiker te vervangen onderdelen.

Klantenservice: Producten kunnen samen met het aankoopbewijs worden gereturneerd aan Sprue Safety Products, Vanguard Centre, Sir William Lyons Road, Coventry, CV4 7EZ.

Alle details van de garantie vindt u online op:
www.angeleye.com

